

Railander Garcia Andrade

De: ✉ Licitação
Enviado em: terça-feira, 15 de outubro de 2024 13:31
Para: comercial@comercialmerlo.com.br
Cc: Rhaniellen Castro; Tiago Merlo Rubin
Assunto: ENC: RES: Visita Técnica PREGÃO ELETRÔNICO 024/2024

Prezado, boa tarde.

Segue em resposta ao pedido de esclarecimento;

1) Passagem das linhas frigoríferas pelo gesso.

Resposta: Média de 03 máquinas terão que passar tubulação nova pelo forro/serviço de alvenaria

2) Realizar circuito elétrico para os aparelhos de ar-condicionado.

Resposta: Média de 03 máquinas terão que fazer a parte elétrica nova.

3) Realizar dreno para os aparelhos de ar-condicionado.

Resposta: Média de 03 máquinas terão que fazer a parte dreno novo.

4) Máquinas terão que ter Condensadora(unidade externa) quadrada com ventilação horizontal devido ao local que irá ficar.

Resposta: Todas quadradas, pois o local só possui abertura frontal, o que impossibilita o uso de condensadora axial.

5) No TR fala que as máquinas têm que ter gás r410a, será aceito gás r32 por ser seu gás substituto pelas fabricas?

Resposta: serão aceitas máquinas com gás r32, visto que R32 tem um impacto ambiental menor em termos de aquecimento global e mais Eficiência Energética.

Qualquer dúvida, estou a disposição.

Atenciosamente,



De: Comercial - ComercialMerlo <comercial@comercialmerlo.com.br>

Enviada em: terça-feira, 15 de outubro de 2024 12:43

Para: Tiago Merlo Rubin <tiago.rubin@cref22.org.br>

Cc: Licitação <licitacao@cref22.org.br>; Rhaniellen Castro <rhaniellen.castro@cref22.org.br>

Assunto: Re: RES: Visita Técnica PREGÃO ELETRÔNICO 024/2024

Boa tarde !

A realizar a visita técnica:

Fica pontos de Esclarecimentos:

Passagem das linhas frigoríferas pelo gesso.

Realizar circuito elétrico para os aparelhos de ar condicionado.

Realizar dreno para os aparelhos de ar condicionado.

Maquinas terão que ter Condensadora(unidade externa) quadrada com ventilação horizontal devido ao local que ira ficar.

No TR fala que as maquinas tem que ter gás r410a, será aceito gás r32 por ser seu gás substituto pelas fabricas?



On out 14 2024, at 8:25 am, Tiago Merlo Rubin <tiago.rubin@cref22.org.br> wrote:

Bom dia a todos!

Pode agendar a vistoria para terça-feira dia 15/10 as 09:00 horas.

Atenciosamente,



De:  Licitação <licitacao@cref22.org.br>

Enviada em: segunda-feira, 14 de outubro de 2024 08:14

Para: Tiago Merlo Rubin <tiago.rubin@cref22.org.br>; Rhaniellen Castro <rhaniellen.castro@cref22.org.br>

Assunto: ENC: Visita Técnica PREGÃO ELETRÔNICO 024/2024

Prezados, bom dia.

Segue pedido de agendamento , referente as instalações do ares-condicionados.


Qualquer dúvida, estou a disposição.

Atenciosamente,



De: Comercial - ComercialMerlo <comercial@comercialmerlo.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 11 de outubro de 2024 14:21

Para:  Licitação <licitacao@cref22.org.br>

Assunto: Visita Técnica PREGÃO ELETRÔNICO 024/2024

Boa tarde !

Referente as instalações dos aparelhos de ar condicionados, podemos agendar visita para terça-feira dia 15/10

